

Re: Pregão Eletrônico nº 15/2022 - Pedido de esclarecimentos



De Município de João Dourado <licitacao@joaodourado.ba.gov.br>

Para Amanda Bueno <licitacao2@tradetek.com.br>

Data 16/03/2022 15:27

Em 10/03/2022 11:22, Amanda Bueno escreveu:

Prezado, bom dia.

Solicito por gentileza a informação se será aceito para as luminárias LED tanto a temperatura de cor de 4.000K quanto a de 5000K. Isso porque no termo de referência somente faz menção a de 4000K, enquanto que nas características fotométricas constam ambas as temperaturas.

Na oportunidade, questiono qual o prazo para apresentar amostra e o endereço para entrega, por gentileza.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

--

Prezados,

diante da imprecisão do edital, ambas serão aceitas.

--

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação - Equipe Pregão

Jaheb Leite Castro

Elton Gomes Carneiro

Sebastião da Silva Andrade