


- LEGENDA
- POSTE DE CONCRETO DT 9500
 - ELETRODUTO PLÁSTICO RÍGIDO DN 40mm ROSQUEÁVEL COM CABOS SINTENAX SINGELO. 1 kv
 - CAIXA DE CONCRETO DE 40x40cm COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO.
- NOTAS
- a) QUANDO A TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA LOCALIDADE FOR 380/220V. USAR O NEUTRO PARA LIGAÇÃO DAS LAMPADAS.
 - b) O PONTO INDICADO PARA INTERLIGAÇÃO COM O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PODE SAIR DE QUALQUER DAS CAIXAS SEGUNDO, A LOCALIZAÇÃO DO ALIQUÍDIO QUADRO.





Prefeitura Municipal de João Dourado

Projeto Campo Society		Declaro que a aprovação do projeto por parte da Prefeitura Municipal de João Dourado e demais órgãos competentes, não implica no reconhecimento quanto ao direito de propriedade do terreno.	
ASSUNTO DA PRANCHA: Planta de Elétrica			
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de João Dourado			
SITO: Sede			
AUTOR DO PROJETO: Maicon Douglas A. Dourado			
PRANCHA: 4/10	ESCALA: Indicada		DATA: Março / 2022
ÁREA DO TERRENO -			
ÁREA CONSTRUÍDA -			
TAXA DE OCUPAÇÃO -			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO Processo nº: _____ Conferido por: _____ Aprovado por: _____ Data: _____ de _____ de _____			<p style="text-align: center;">Proprietário Prefeitura Municipal de João Dourado</p> <p style="text-align: center;">Responsável Técnico Maicon Douglas Eng. Civil - CREA-BA ART OBRA / SERVIÇO Nº BA</p> <p style="font-size: small;">CÓPIA NÃO AUTORIZADA: Obedecendo ao disposto pela legislação em vigor, o projeto elaborado só poderá ser utilizado pelo Contratante para os fins o locais aqui indicados. Caso ocorram modificações de endereço, ou ainda repetições da construção, este projeto poderá ser executado somente com a concordância expressa por parte da empresa.</p>