



LEGENDA

DIVERSOS		
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
01	08	CAIXA TERMINAL C/FILTRAGEM ALTA EFIC. MODELO F648A00-TROX OU EQUIVALENTE
02	05	DIFUSOR MOD. ADLO, COM CAIXA PLENUM-TAM. 5-COLARINHO Ø 250 mm-TROX OU EQUIVALENTE
03	02	GRELHA MOD. VAT-RG DIM. 625 X 225 mm-TROX OU EQUIVALENTE
04	01	GRELHA MOD. VAT-RG DIM. 325 X 225 mm-TROX OU EQUIVALENTE
05	01	GRELHA MOD. VAT-RG DIM. 225 X 165 mm-TROX OU EQUIVALENTE
06	08	GRELHA COM MILO REMOVÍVEL E MANTA FILTRANTE G4, MOD. AH 825 X 325 mm-TROX OU EQ.
BOC	04	BOCA DE EASUTÃO REGULÁVEL- MODELO BOC -125 -OTAM OU EQUIVALENTE.
DRV	04	DAMPER REGULADOR DE VAZÃO CONSTANTE Ø 125 mm
DB-01	08	DAMPER BORBOLETA Ø 250 mm
DB-02	05	DAMPER BORBOLETA Ø 200 mm
EX-TE-01	01	EXAUSTOR HELIOCENTRIFUGO MODELO TD-250/100-SILENT, Q=16,5 L/s, PED=6 mmCA-OTAM
UE-TE-01	01	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT-MODELO HI-WALL, CAPACIDADE 18.000 BTU'S/h
UE-TE-02	01	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT-MODELO HI-WALL, CAPACIDADE 22.000 BTU'S/h
UE-TE-03	01	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT-MODELO TETO, CAPACIDADE 36.000 BTU'S/h
UE-TE-04	01	UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT-MODELO HI-WALL, CAPACIDADE 12.000 BTU'S/h
UC-TE-01	01	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT- CAPACIDADE 18.000 BTU'S/h
UC-TE-02	01	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT- CAPACIDADE 22.000 BTU'S/h
UC-TE-03	01	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT- CAPACIDADE 36.000 BTU'S/h
UC-TE-04	01	UNIDADE CONDENSADORA TIPO SPLIT- CAPACIDADE 12.000 BTU'S/h
QAC-TE	01	QUADRO ELÉTRICO SPLITS -CME
ST	03	SENSOR DE TEMPERATURA COM INDICADOR DIGITAL
THR	02	SENSOR DE UNIDADE RELATIVA COM INDICADOR DIGITAL

NOTAS :

- 01 - DIMENSÕES DOS DUTOS EM CENTÍMETROS
- 02 - VAZÃO DE AR (Q) DOS EQUIPAMENTOS EM L/s.

LEGENDA :

- TTT - ITEM (CARACTERÍSTICAS DOS DIFUSORES E GRELHAS)
- xxx L/s - VAZÃO DE AR EM L/s
- zzz m/s - VELOCIDADE DE AR EM m/s
- NOVO A SER INSTALADO (INSUFLAÇÃO)
- NOVO A SER INSTALADO (RETORNO)
- NOVO A SER INSTALADO (EXAUSTÃO)
- NOVO A SER INSTALADO (AR EXTERNO)
- PONTO DE FORÇA
- RALO PARA DRENO
- TORNEIRA
- DR - DRENO 1" EMBUTIDO NA PAREDE
- TUBULAÇÃO COBRE-SPLITS-LINHA LÍQUIDO
- TUBULAÇÃO COBRE-SPLITS-LINHA SUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
JOÃO DOURADO
 PREFEITO: CELSO LOULA DOURADO
 Agora é a vez do povo

PROJETO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDITO NEY
 LOCAL: RUA SANTO AMARO, SN - CENTRO, JOÃO DOURADO / BAHIA
 RESPONSÁVEL: ENG. FRANCISCO JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO
 DESENHO(S): TÉRREO LAYOUT
 ESCALA: Como indicado

CREA-BA-24.524-D
 FOLHA
F01
 04